



Uwaga:
Projektowaną oprawę oświetlenia ewakuacyjnego zasilic z najbliższego istniejącego obwodu oświetleniowego, sprzed tącznika oświetlenia. Instalacje wykonać przewodem YDY/YDYp(z0) 3x1,5mm² p.t.

TT

Samoczynne wyłączenie zasilania/wyłączniki różnicowoprądowe

<div>ULICA WICKIEWICZA 9A 34-200 SUCHA BESKIDZKA</div> <div></div> <div>BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK</div>	NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU		
	E8	SCHEMAT ZASILANIA OPRAWY AWARYJNEJ-EWAKUACYJNEJ		
		SKALA	LOKALIZACJA INWESTYCJI	
		1:100		
KOD	BRANŻA	STADIUM		
806PB/ A	ELEKTRYCZNA	PROJ. WYKONAWCZY		
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY		
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI, PODPIS				
BRANŻA – ARCHITEKTURA				
mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B				
BRANŻA ELEKTRYCZNA				
mgr inż. KRYSZYNA STANCIK UPRAWNIENIA NR 172/005/09		mgr inż. MARIA PAWLIK UPRAWNIENIA NR 255/81/WBPP		
UZGODNIENIA				
<div></div>				
DATA	12.2018	INDEKS A		
NAZWA INWESTYCJI		PRZEBUDOWA OKNA PORTALOWEGO NA DUŻEJ SCENIE W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE		
ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO		TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ, UL. SOKÓŁA 7-9, 35-010 RZESZÓW. Dz. nr ewid. 838/2, Obręb ewidencyjny : Nr 207, Jednostka ewidencyjna : Rzeszów 186301_1		
Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.				